



SYNDICAT FRANCIEN
COMMUNICATION
CONSEIL CULTURE

PIC BOIS D'ARCY
JUIN2017

CHSCT : LA CFDT VOUS INFORME

Suite à notre demande, les représentants au CHSCT de la PIC ont procédé jeudi 22 juin à une visite d'inspection des locaux de Docapost (Trappes), certains techniciens S3C de la PIC y étant détachés.

Et nous avons bien fait...

Les représentants mandatés par la CFDT ont fait le constat suivant :

- **Manque d'entretien** (*amas de poussière, toiles d'araignée...*)
- **Chaleur persistante à l'intérieur du bâtiment**
- **Réseau électrique défectueux** (*fils dénudés, table métallique non reliée à la terre*)
- **Poussières sur les câbles électriques et multiprise** (risque d'incendie)
- **Câbles électriques à même le sol** (risque de chute)
- **Tapis "anti-fatigue" surélevé** (risque de chute)
- **Manque de matériel adapté** (*table trop basse, manque de siège, absence de porte-back*)
- **Zone de stock devant un extincteur**
- **Baks et Ké7 trop chargés**

Photos à l'appui, nous avons sans tarder fait part de nos remarques au Président du CHSCT et demandé la prise de mesures immédiates au niveau du réseau électrique, de l'accès extincteur, du tapis "anti-fatigue", du nettoyage et ce afin de réduire tout risque d'incendie et de chute.

Un point "Docapost" sera également inscrit à l'ordre du jour du prochain CHSCT

Nous vous tiendrons évidemment informés des réponses apportées.

